



Katseprotokoll KL2023/V126951K
Rahvatervise labor
Basseinivee keemiline analüüs

Tellijä: Loksa Spordikeskus Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 47b, 74806
Veeallika valdaja: Loksa Spordikeskus
Proovivõtu koht: Suur bassein
Markeering:
Proovivõtja: Heli Pitertsev
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 10.01.2023 kell: 07:00 Analüüs alustatud: 10.01.2023 kell: 12:23
Proov toodud laborisse: 10.01.2023 kell: 10:54 Analüüs lõpetatud: 11.01.2023
Proovi koodnumber: Protokoll kinnitatud: **11.01.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus			Piirnorm	Metoodika
		Veevärgivesi	Basseinivesi	Vahe		
Värvus	mg/l Pt		<2		15	EVS-EN ISO 7887:2011
Hägusus	NHÜ		<1,0		2	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik		7,3		6,7-8	EVS-EN ISO 10523:2012
Oksüdeeritavus	mgO ₂ /l	1,6	3,3	1,7	+3	EVS-EN ISO 8467:1999
Ammoonium	mg/l		<0,05		0,5	ISO 7150-1:1984
Nitraad	mg/l	<0,5	3,3	2,8	+20	V96:2020
Jääkkloor (vaba)	mg/l		1,1		0,5-1,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (seotud t _{≤31} °C)	mg/l		0,1		0,4	EVS-EN ISO 7393-1:2000

Selgitus: Nitraadi ja oksüdeeritavuse puhul on tulemus basseinivee ja veevärgist võetava vee näitude vahe.

Selgitus: Jääkkloori (vaba ja seotud) tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 20%.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

vee temperatuur 27,8 °C

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr. KL2023/V126951K Lk. nr. 1(1)

