



Katseprotokoll NH2023/V128088M
Rahvatervise labor
Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: TA Põhja regionaalosakond Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Proovivõtja: proovivõtja Anneli Palusoo atesteerimistunnistus nr: 2140/22

Veeallika liik: basseinivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 14.02.2023 kell: 9:50 Analüüs alustatud: 14.02.2023 kell: 12:20

Proov toodud laborisse: 14.02.2023 kell: 11:49 Analüüs lõpetatud: 16.02.2023

Proovi koodnumber: **EEVHA2023APL0148** Protokoll vormistatud: **16.02.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	36	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 31,4 °C

laborispetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

