

**Katseprotokoll KL2024/V141725K**
Rahvatervise labor
Basseinivee keemiline analüüs

Tellijä: Loksa Spordikeskus Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 47b, 74806
Veeallika valdaja: Loksa Spordikeskus
Proovivõtu koht: Loksa Spordikeskus, suur bassein
Markeering:
Proovivõtja: Epp Piikmann
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 09.01.2024 kell: 07:10 Analüüs alustatud: 09.01.2024 kell: 10:31
Proov toodud laborisse: 09.01.2024 kell: 10:20 Analüüs lõpetatud: 09.01.2024
Proovi koodnumber: Protokoll kinnitatud: **09.01.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus			Piirnorm	Metoodika
		Veevärgivesi	Basseinivesi	Vahe		
Hägusus	NHÜ		<1,0		2	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik		7,6		6,7-8	EVS-EN ISO 10523:2012
Oksüdeeritavus	mgO ₂ /l	2,2	1,6	-0,6	+3	EVS-EN ISO 8467:1999
Ammoonium	mg/l		0,08		0,5	ISO 7150-1:1984
Jääkkloor (vaba)	mg/l		1,0		0,5-1,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (seotud t≤31°C)	mg/l		0,1		0,4	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Nitraat	mg/l	<0,5	2,7	2,2	+20	V96:2023
Värvus	mg/l Pt		<2		15	EVS-EN ISO 7887:2011

Selgitus:Nitraadi ja oksüdeeritavuse puhul on tulemus basseinivee ja veevärgist võetava vee näitude vahe.

Selgitus: Jääkkloori (vaba ja seotud) tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 10%.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

vee temperatuur 27,7 °C

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V141725K Lk. nr.1(1)

