



**Katseprotokoll NH2024/V142725M**  
**Rahvatervise labor**  
**Basseinivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellija: Loksa Spordikeskus Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 47b, 74806

Veeallika valdaja: Loksa Spordikeskus

Proovivõtu koht: Mullivann

Proovivõtja: Epp Piikmann

Veeallika liik: basseinivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 13.02.2024 kell: 7:10 Analüüs alustatud: 13.02.2024 kell: 10:05

Proov toodud laborisse: 13.02.2024 kell: 09:39 Analüüs lõpetatud: 15.02.2024

Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: **15.02.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	0	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

**Proovivõtja poolt määratud parameeter:** vee temperatuur 34,8 °C

bioanalüütik S.Rudõka

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna** Lk. nr.1(1)

